

RAPPORT D'ESSAI

Dossier n° : 230603 006468 02
Echantillon n° : §P03163
Rapport N° : 23060300646802-2-1
Date d'édition : 08/06/23

Public Labos - Site du Lot
Avenue de l'Europe - Regourd
46000 CAHORS

Client
Nom : COMMUNE DE CRESENSAC-SARRAZAC
Commune : CRESENSAC-SARRAZAC

Copie à :
S.A.U.R. BALMA
ARS DD46
COMMUNE DE CRESENSAC-SARRAZAC

Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire organisé par l'Agence Régionale de Santé Occitanie

Prélèvement

Point de surveillance : 0000351 - BACHE LIEU DIT LE PEYROULET
Commune : CRESENSAC-SARRAZAC
Localisation PLV : ROBINET EAU TRAITEE
UGE : 04600109 - MAIRIE DE CRESENSAC-SARRAZAC
Installation : 04600351 - STATION HOPITAL ST JEAN - TTP
Date(s) et heure(s) de prélèvement : 05/06/23 à 10:37
Prélevé par : BONNE Ghislain
Méthode de prélèvement : FD T90-520
Date de réception : 05/06/23

Autres Informations

Code de prélèvement SISE : 00088405
Type d'eau : T2
Type de visite : P1
Motif Prélèvement : CS
Code analyse SISE : 00089828

DIVER

Date de validation : 08/06/23

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	Limite de qualité (1)	Référence de qualité (1)	Début analyse	ST
MESURES TERRAIN Ⓢ Température de l'eau	Méthode interne MOT/06/03	15.0	°C		<25	05/06/23	
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE Activité Radon 222 \$Annexe PDF	NF ISO 13164-1 et NF ISO 13164-4	<10 cf annexe n°A640	Bq/L		<100	06/06/23 06/06/23	ST2

ST2: Sous traité à Pearl, accréditation COFRAC Essais n° 1-1715.

Pour les paramètres liés à la radioactivité, les activités sont exprimées à la date de mesure. Les incertitudes élargies sont évaluées avec un facteur d'élargissement k=2, les limites de détection avec $\alpha=\beta=0.025$ et $k1-\alpha=k1-\beta=1,96$.

(1) limites et références fixées par le Code de la Santé Publique.

Commentaires :

Ci-joint le rapport d'analyses de notre sous-traitant, le laboratoire PEARL.

Dossier n° : 230603 006468 02

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	Limite de qualité (1)	Référence de qualité (1)	Début analyse	ST
----------	---------	----------	-------	-----------------------	--------------------------	---------------	----


Céline SENAC

Céline SENAC



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le rapport d'essais ne concerne que les objets soumis à essais

Les données provenant du client ou autres personnes extérieures au laboratoire sont identifiées par des caractères italiques. Le laboratoire ne pourra être tenu responsable des données fournies par le client ou toute autre personne extérieure au laboratoire.

Les modalités de traitement des échantillons et les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Les incertitudes ne sont pas prises en compte pour rendre les résultats et les déclarations de conformité.
Seules les prestations identifiées par le symbole  sont couvertes par l'accréditation.